



Rötskada i träreglar

I samband med arbete på stolpe med träregel har en träregel brustit på grund av att den var rötskadad. Därför vill Elnätsbranschen genom EBR varna för förekomst av rötskadade träreglar.

Vid stolparbeten där stolpe och regel kommer i rörelse finns risk att en rötskadad regel kan brista och spänningssatt fasledare kan då falla ner med fara för personal och andra i närheten.

EBR betonar vikten av att arbetsgivaren bedömer och vidtar åtgärder för att undanröja risker och att riskhantering alltid genomförs innan arbetet påbörjas för att undvika olyckor.

Vid arbete i stolpe är det viktigt att utföra en fullständig riskhantering*. Där träregel förekommer är det viktigt att bedöma risken för rötskador. Hänsyn skall även tas till att det vid okulär besiktning kan vara svårt att avgöra om en träregel är rötskadad eller ej.

Vid misstanke om att regelns skick är bristfällig, ska kompletterande säkerhetsåtgärder vidtas innan arbete påbörjas. Arbetsgivaren skall alltid ta hänsyn till detta vid val av arbetsmetod och om klättring i stolpe kan genomföras på säkert sätt. En kompletterande åtgärd kan exempelvis vara att vid planerade arbeten använda sig av lyftanordning och lyftredskap i enlighet med [AFS 2006:6](#).

Där oklarheter eller tveksamheter föreligger gällande säkerheten på arbetsplatsen ska förtydliganden från arbetschef eller elsäkerhetsledare vid elarbeten inhämtas.

EBR rekommenderar att innehavare av luftledning inventerar förekomsten av träreglar i nätet och skapar en utbytesplan.

* Mer om riskhantering se [HMS-U 22:19 Riskhantering i arbetsmiljö](#)

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår [integritetspolicy](#).



En del av Energiföretagen Sverige

KONTAKTA OSS

Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

FÖLJ OSS

-  [energiforetagen](#)
-  [KompCentrum](#)
-  [Energiföretagen Sverige](#)
-  [energiforetagen](#)